



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Hot line : 0919797284 - 0919986829
E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2511094

1. Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KCP VIỆT NAM

Địa chỉ: Đường 24/3, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

2. Địa điểm lấy mẫu : NHÀ MÁY ĐƯỜNG ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ: Khu phố Long Hà, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

3. Phân loại mẫu : Khí thải tại nguồn

4. Ngày lấy mẫu : 12/06/2024

5. Ngày trả kết quả : 24/06/2024

Chỉ tiêu	Bụi mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	H ₂ S mg/Nm ³
Điểm đo					
E1: Trong ống khói sau hệ thống xử lý lò hơi công suất 30 tấn/giờ Tọa độ: X: 1478196; Y: 565655	112	39	278	701	KPH (LOD=0,5)
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 5	HD NB - 05			JIS K 0108:2010
QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B	200	500	850	1000	7,5

Trưởng phòng phân tích

Ngô Thị Bích Thuận

Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
Giá trị tiêu chuẩn trên chưa tính đến hệ số K
QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ