



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
 Hot line : 0919797284 - 0919986829
 E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
 Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2511097 - 2511098 - 2511099

1. **Đơn vị yêu cầu** : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KCP VIỆT NAM

Địa chỉ: Đường 24/3, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

2. **Địa điểm lấy mẫu** : NHÀ MÁY ĐƯỜNG SƠN HÒA

Địa chỉ: Đường 24/3, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

3. **Phân loại mẫu** : Khí thải tại nguồn

4. **Ngày lấy mẫu** : 12/06/2025

5. **Ngày trả kết quả** : 24/06/2025

Điểm đo	Chỉ tiêu	H ₂ S mg/Nm ³
E1: Trong ống khói sau hệ thống xử lý lò hơi 1 công suất 150 tấn/giờ Tọa độ: X: 1442848; Y: 554043		KPH (LOD=0,5)
E2: Trong ống khói sau hệ thống xử lý lò hơi 2 công suất 80 tấn/giờ Tọa độ: X: 1442905; Y: 553853		KPH (LOD=0,5)
E3: Trong ống khói sau hệ thống xử lý lò hơi 3 công suất 80tấn/giờ Tọa độ: X: 1442908; Y: 553876		KPH (LOD=0,5)
Phương pháp đo, xác định		JIS K 0108:2010
QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (K _v = 1,4, K _p = 0,8)		8,4

Trưởng phòng phân tích

Ngô Thị Bích Thuận



Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Giá trị tiêu chuẩn trên chưa tính đến hệ số K
- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ