


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
PHƯƠNG NAM



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. An Hội Tây, TP. HCM
Hot line : 0919797284 - 0919986829
E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 263139 - 263141

- Đơn vị yêu cầu** : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KCP VIỆT NAM
- Địa điểm lấy mẫu** : NHÀ MÁY ĐƯỜNG SƠN HÒA
Địa chỉ: Đường 24/3, Xã Sơn Hòa, Tỉnh Đắk Lắk
- Phân loại mẫu** : Khí thải tại nguồn
- Ngày lấy mẫu** : 14/03/2026
- Ngày trả kết quả** : 24/03/2026

Điểm đo	Chỉ tiêu	H ₂ S mg/Nm ³
E1: Bên trong ống khói lò hơi 1 sau HTXL công suất 80 tấn/giờ Tọa độ X:1445225; Y: 554059 (MHM: 2602446)		KPH (LOD=0,5)
E2: Bên trong ống khói lò hơi 2 sau HTXL công suất 80 tấn/giờ Tọa độ X:1443342; Y: 554077 (MHM: 2602447)		KPH (LOD=0,5)
E3: Bên trong ống khói lò hơi 3 sau HTXL công suất 150 tấn/giờ Tọa độ X:1443279; Y: 554205 (MHM: 2602448)		KPH (LOD=0,5)
Phương pháp đo, xác định		JIS K 0108:2010
QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B		7,5

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Giá trị tiêu chuẩn trên chưa tính đến hệ số K
- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ